

Veel gestelde vragen bij L3G 06.04 - Testen van alarmsignalen en beveiligingen

(ex procedure 15.00)

Vragen

- V.1** Hoeveel tijd moet er gespoeld worden als er een UV desinfecteer systeem aanwezig is?
- V.2** Moeten alle noodverlichting en vluchtroute armaturen altijd maandelijks getest worden?

Antwoorden

- A.1** Als er een UV desinfecteer systeem aanwezig is, kan volstaan worden met het spoelen gedurende een tiental seconden. Het drie maal spoelen van het dode stuk leiding van de ringleiding naar de douche kop volstaat dan.
- A.2** Nee, de maandelijkse test is niet nodig indien deze voorzien zijn van een automatische zelftest met akoestisch signaal. Hierbij is tevens de aanduiding zelftestend aangebracht.
- Bij twijfel kan de afdeling AE&I van maintenance helpen deze verlichting te identificeren.

Goedkeuring

Naam: U723944
Datum: 19-11-2014
MOC: [EHS2014110026](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan

Datum	Naam	Wijzigingen
10 april 2019	U762799	3 jaarlijkse review, geen aanpassingen
23 januari 2019	ND09252	Namen vervangen door mannummers i.v.m. privacywetgeving
19 november 2014	U783194	Aanpassing header en titel; toevoeging ODMS nr.
November 2007		Nieuw document