

## L3G 06.04 - Testen van alarmsignalen en beveiligingen - Checklijst

	Door operations van de afdeling	Door analyser groep	Door ES&S	Per week	Per maand	Per kwartaal	Per jaar	Controle op aanwezigheid, bereikbaarheid, inspectiedatum	Gedocumenteerde test	
<b>Nooduitrusting</b>										Opmerkingen
Nooddouches en oogdouches	•			• <sup>2</sup>	•			•	•	
Oogspoelflessen	•			• <sup>2</sup>	• <sup>3</sup>			•		<i>Verversen na 3 jaar</i>
Noodladders	•				•			•		
Branddeuren	•		•		•			•		
Nooduitgangen	•			•					•	
Ademluchttoestellen	•			• <sup>2</sup>	• <sup>3</sup>			•		<i>Masker na half jaar verversen Fles na half jaar verversen</i>
<a href="#">Noodverlichting</a>	•				• <sup>1</sup>				•	
<a href="#">Vluchtroute verlichting</a>	•				• <sup>1</sup>				•	
<a href="#">Antipaniek verlichting</a>	•				•				•	
<a href="#">Verhoogd risico werkplek verlichting</a>	•				•				•	
Noodblokafsluiters	•							•	•	
<b>Detectie-apparatuur</b>										
Rookdetectie			•					•	•	
Gasdetectie vast opgesteld		•						•	•	
Gasdetectie draagbaar		•						•	•	

- 1) Afhankelijk van het type moet de inspectie een maal per maand zijn of kan de frequentie lager zijn.  
 2) Plants, laboratoria en pilot plants  
 3) Alle andere afdelingen